

OSVĚDČENÍ VODOTĚSNOSTI

VÝROBCE – H PLAST plus s.r.o. garantuje těsnost plastových nádrží –
podzemních,tj.splnění požadavků ČSN 75 0905 – Vodotěsnost
vodárenských a kanalizačních nádrží.

Použitým materiálem PP desky extrudované tl.6-12 mm, technologií svařování
horkovzdušnou rychlodýzou , extrudérem a natupo s následným provedením zkoušky
vodotěsnosti je při výrobě zajištěno splnění požadavků na těsnost v souladu s normou.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 3-2026/02/079
TYP VÝROBKU : ŠACHTA VŠ 7K
PROVEDENÍ: KRUHOVÁ, samonosná

ROZMĚR: průměr 1000 mm
výška 1000+200 mm

V Žatci dne : 17.2.2026

H PLAST plus s.r.o.